

GODKENDELSESINDEHAVER:
Saint Gobain Distribution Denmark
Park Allé 370
DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 48 78 40 40
Telefax: +45 43 62 25 29
Internet: www.bd.dk


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
EGO kuglehane
dim. ½" - 4"

FABRIKAT:
Haitima Corp. Ltd., Taiwan R.O.C.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

På håndtag

- EGO ball valve
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

EGO kuglehane i dimensioner til og med 4" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

41 8207.564
41 8207.566
41 8207.568
41 8207.570
41 8207.571
41 8207.572
41 8207.973
41 8207.974
41 8207.976

Dog for dimensioner over 2" skal kuglehaner være forsynet med gear eller langsomt virkende aktuator.

Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende i dim. ½" – 2" Kuglehanen er langsomlukkende i dim. fra 2 ½" – 4"
Betjening	Med håndgreb i dim. ½" – 2" Med håndgreb og gear i dim. fra 2 ½" – 4"
Montering	Tilslutning er muffe/muffe.
Materiale	Rustfrit stål
Dimensioner	½" – 4"
Tryktab	Da ventilen er med fuldt gennemløb er der ikke udført tryktabsmålinger.


Thomas Bruun